

الف) پلان کامل مکان مورد نظر که به تایید هیئت امناء بازار رسیده باشد با رعایت موارد ذیل:

- ۱) پلان کلی با مکان های مرتبط به معابر فرعی و اصلی.
- ۲) کاربری کلیه اماکن بازار مشخص گردد.
- ۳) محل اجرای علمک و یا علمک ها در نقشه مشخص گردد.
- ۴) کلید اعلان حریق در محوطه و محل نصب تابلوهای آگاه کننده محل کلید اعلان حریق.
- ۵) محل نصب شیرها و کپسول های آتش نشانی.
- ۶) علایم مشخص کننده محل شیرهای قطع سریع جریان گاز.
- ۷) استعلام از سازمان آتش نشانی بابت گازرسانی بازار.

ب) الزامات لوله کشی گاز:

- ۱) تفکیک لوله کشی گاز به دو یا چند قسمت که در شرایط غیرعادی بتوان هر قسمت را جداگانه از مدار خارج کرد.
- ۲) نصب دریچه دائم باز برای کلیه واحد هایی که نیاز به انشعاب گاز دارند.
- ۳) نصب پکیج یا آبگرمکن در داخل واحد ها در صورت نیاز می بایست از نوع دو جداره فن دار باشد.
- ۴) سنسور نشت گاز مجهز به آلارم که بلندگوی آن در بیرون مغازه ها نصب می گردد برای کلیه واحدهایی که انشعاب گاز دارند الزامی است.

ج) کنترل سالیانه موارد ذیل که طی صورتجلسه ای به تایید هیئت امناء بازار رسیده باشد:

- ۱) بازدید و تجدید شارژ کپسول ها.
- ۲) تست آلارم اعلان حریق (حتماً مجهز به باطری باشد).
- ۳) تست کاربردی سنسورهای نشت گاز داخل مغازه ها.
- ۴) بازدید و تاییدیه وضعیت بازار بصورت ادواری (سالیانه) توسط افراد ذیصلاح (با ارائه تعهد نامه ذیل جهت انجام این بند).

اینجانبان بعنوان هیئت امنای متعهد میگردیم (این تعهد حقوقی است) تا هر سال با یک شرکت ذیصلاح لوله کشی گاز خانگی قرارداد سرویس نگهداری از لوله ها و سیستم لوله کشی گاز مکان را انجام داده و در طی هر سال با اخذ یک مهندس بازرس گاز از مرکز کنترل گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان نسبت به بازدید ادواری سیستم لوله کشی کل مکان اقدام نماییم. در صورت عدم رعایت این تعهد مسولیت تمامی اتفاقات ناشی از خطاها و اشتباهات و تغییرات غیراستاندارد بوجود آمده در سیستم لوله کشی گاز مکان فوق را می پذیریم.

تبصره: به مهندسین ناظر پروژه فوق تاکید می گردد در هنگام بازدید هر یک از واحدهای تجاری بازار بند (ب) (۴) نصب و شماره سریال در نقشه قید گردد.

مرکز کنترل تاسیسات برقی و مکانیکی سازمان